

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Plattenbelag nach „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbeläge“

### Latio nach DIN EN 1339, DILRU4

mit seidenmatte Oberflächen, unregelmäßiger Fasenausbildung.  
Oberfläche: Hochwertbeschichtet

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Rastermaße: 60x40 cm; Dicke 4 cm

Farben: Perlmutter; Quarz; Umbra; Basalt

Rastermaß: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Rastermaß: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Rastermaß: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Rastermaß: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Liefern und auf einer 3-5 cm starken Bettung aus einem kornabgestuften Brech-Splitt-Gemisch der Körnung 0/5 verlegen. Beim Verlegen ist auf eine gleichmäßige Fugenbreite von 3-5 mm zu achten. Als Fugenmaterial ist ein kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch der Gesteinskörnung 0/4 zu verwenden. Die Platten sind mit einem farblosen Gummihammer vorsichtig anzuklopfen. Der Belag wird nicht maschinell abgerüttelt. Die Fugen sind kontinuierlich mit Fortschreiten der Verlegearbeiten durch Einfegen zu verfüllen. Ein Nachsanden der Fläche bis zum vollständigen Fugenschluss ist unbedingt erforderlich.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die TL Pflaster-StB 06 sind zu beachten.

m<sup>2</sup> Gesamt \_\_\_\_\_

EP €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Gesamt € \_\_\_\_\_